

Data: 29/08/2024

Pagine spedite: 1

E-mail PEC: [protocollo@pec.asisnet.it](mailto:protocollo@pec.asisnet.it)

In caso di problemi telefonare: **089 3058511**

DA:

## ASIS

Salernitana reti ed impianti  
s.p.a.

A:

COMUNI ED ENTI

P.c.

Prefettura di Salerno

Pec: [protocollo.prefsa@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefsa@pec.interno.it)

Giungano
Ogliastro Cilento
Rutino
Lustra
Perdifumo
ASIS uff. Tecnico sede Operativa
Agropoli
CONSAC

ASIS SALERNITANA RETI E IMPIANTI  
  
 ARN00213982  
 Prot. Nr. 0008034 - 29/08/2024  
 Comuni ed Enti serviti  
 A02.01.

**OGGETTO: INTERRUZIONE FORNITURA IDRICA ACQUEDOTTO ALTO SELE.**

A causa dell'improvvisa rottura della condotta adduttrice dell'acquedotto dell'Alto Sele nel comune di Ogliastro Cilento, in località Eredita si comunica che l'erogazione idrica ai serbatoi serviti è stata sospesa.

L'acqua, salvo imprevisti, sarà rimessa in condotta nel primo pomeriggio di **oggi giovedì 29/08/2024**.

Responsabile Reti Esterne  
Geom. Salvatore Stanzione

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati, possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai Comuni, agli Enti ed alle persone sopraindicate. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 616 c.p., che ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente per telefono allo **0893058511** o inviando un messaggio all'indirizzo: [protocollo@asisnet.it](mailto:protocollo@asisnet.it). In caso di ricezione mancata o incompleta, telefonare al numero **0893058511**.